

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)										
시공자	상호(사업장 명칭)	아이에스동서 (주)			성명(대표자)			권민석, 이준길		
	소재지	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97,A동 4101호 (전화번호: 051-630-5000)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59 m ²	75A m ²	75B m ²	75C m ²	84 m ²	101 m ²		
	510 세대	30 세대	180 세대	15 세대	15 세대	204 세대	66 세대			
	사업계획 승인일			2017.05.15						
측정자	상호	(주)대한생활환경시험원			등록번호			제부측-실-3호		
	소재지	부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								
공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m ³ 또는 Bq/m ³)										
항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	4월 12일 13 : 46 (1hr)	101 동 301 호	남향	74.1	1.9	865.5	8.3	8.5	7.1	밀폐 : 123.8
										환기 : 25.4
	입주예정자 입회 여부									72hr
2지점	4월 12일 14 : 52 (1hr)	102 동 1002 호	남향	90.2	2.6	928.6	13.3	12.8	11.8	밀폐 : 124.8
										환기 : 21.1
	입주예정자 입회 여부									72hr
3지점	5월 11일 13 : 08 (1hr)	103 동 1803 호	남향	88.8	0.9	863.7	36.5	36.7	16.3	밀폐 : 127.9
										환기 : 25.0
	입주예정자 입회 여부									72hr
4지점	4월 12일 14 : 10 (1hr)	104 동 204 호	남향	65.5	2.0	763.6	7.7	9.4	3.9	밀폐 : 126.4
										환기 : 25.2
	입주예정자 입회 여부									72hr
5지점	5월 11일 14 : 22 (1hr)	105 동 901 호	남향	64.1	0.5	708.6	19.8	24.0	10.7	밀폐 : 141.2
										환기 : 26.7
	입주예정자 입회 여부									72hr
평균				76.5	1.6	826.0	17.1	18.3	10.0	
「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.										
2024년 5 월 일 제출자 아이에스동서(주) (서명 또는 인)										
경상남도 창원시장 귀하										
첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부									

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장 명칭)	아이에스동서 (주)		성명(대표자)		권민석, 이준길			
	소재지	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97,A동 4101호 (전화번호: 051-630-5000)							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			59 m ²	75A m ²	84 m ²	101 m ²	m ²	m ²	
		706 세대	113 세대	225 세대	192 세대	176 세대	세대	세대	
		사업계획 승인일		2017.05.15					
측정자	상호	(주)대한생활환경시험원		등록번호		제부측-실-3호			
	소재지	부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)							

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	4월 15일 14 : 5 (1hr)	201 동 1704 호	남향	46.2	1.6	962.9	15.5	17.3	11.7	밀폐 : 131.0 환기 : 27.3 (0)
	입주예정자	입회 여부								
2지점	4월 15일 14 : 15 (1hr)	202 동 202 호	남향	52.6	1.3	758.3	19.7	23.5	23.7	밀폐 : 132.9 환기 : 22.1 (0)
	입주예정자	입회 여부								
3지점	4월 15일 15 : 10 (1hr)	203 동 1303 호	남향	75.5	0.5	560.7	11.8	16.0	19.0	밀폐 : 118.0 환기 : 12.2 (0)
	입주예정자	입회 여부								
4지점	5월 11일 14 : 46 (1hr)	204 동 2201 호	남향	60.9	1.4	708.7	14.2	16.9	9.4	밀폐 : 138.5 환기 : 24.2 (0)
	입주예정자	입회 여부								
5지점	4월 15일 14 : 24 (1hr)	205 동 304 호	남향	40.6	0.6	439.9	7.1	18.0	20.3	밀폐 : 134.6 환기 : 24.3 (0)
	입주예정자	입회 여부								
6지점	3월 27일 15 : 15 (1hr)	206 동 1102 호	남향	43.7	1.4	664.4	14.4	15.3	48.8	밀폐 : 122.5 환기 : 11.9 (0)
	입주예정자	입회 여부								
7지점	4월 15일 13 : 45 (1hr)	207 동 1603 호	남향	97.1	0.3	988.7	24.1	39.9	21.4	밀폐 : 107.9 환기 : 14.0 (0)
	입주예정자	입회 여부								
8지점	4월 15일 15 : 6 (1hr)	208 동 1103 호	남향	39.3	1.6	744.9	15.1	11.9	12.1	밀폐 : 138.3 환기 : 25.1 (0)
	입주예정자	입회 여부								
평균				57.0	1.1	728.6	15.2	19.9	20.8	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 5 월 일

제출자 아이에스동서(주) (서명: 권민석)

경상남도 창원시장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

측정결과 공고

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <개정 2024. 2. 15.>

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장 명칭)	아이에스동서 (주)	성명(대표자)	권민석, 이준길						
	소재지	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97,A동 4101호 (전화번호: 051-630-5000)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59 m ²	75A m ²	75B m ²	75C m ²	84 m ²	m ²		
	254 세대	29 세대	95 세대	17 세대	17 세대	96 세대	세대			
	사업계획 승인일		2017.05.15							
측정자	상호	(주)대한생활환경시험원	등록번호	제부측-실-3호						
	소재지	부산광역시 동래구 아시아드대로 255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	4월 12일 14 : 13 (1hr)	301 동 1404 호	남향	48.5	2.5	910.0	50.9	37.1	10.8	밀폐 : 103.4 환기 : 20.8 (0)
	입주예정자 입회 여부									
	72hr									
2지점	4월 12일 14 : 36 (1hr)	302 동 303 호	남향	65.3	2.4	623.6	4.1	7.3	4.0	밀폐 : 125.2 환기 : 30.8 (0)
	입주예정자 입회 여부									
	72hr									
3지점	5월 11일 13 : 01 (1hr)	303 동 1002 호	남향	79.6	0.5	639.3	13.8	23.0	22.8	밀폐 : 105.5 환기 : 14.4 (0)
	입주예정자 입회 여부									
	72hr									
평균				64.5	1.8	724.3	22.9	22.5	12.5	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 5월 1일

제출자 아이에스동서(주) (서명 또는 인)

경상남도 창원시장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------